

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.04727

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019032

Общество с ограниченной ответственностью «Юсас-Строй». Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, проезд Брусничный, д. 9. ОГРН: 1064141027642. Телефон: +74152303927. Факс: +74152411927. E-mail: office@usas-stroy.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Юсас-Строй». Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, проезд Брусничный, д. 9. ОГРН: 1064141027642. Телефон: +74152303927. Факс: +74152411927. E-mail: office@usas-stroy.ru. Адрес производства: 684014, Камчатский край, Елизовский район, пос. Нагорный, территория складов.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал теплоизоляционный: блоки пенополистирольные для несъемной опалубки толщиной от 60 мм до 70 мм. ТУ 2244-001-94055496-2011. Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 20.16.20.111. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: группа горючести по ГОСТ 30244 – Г4, группа воспламеняемости по ГОСТ 30402 – В1, группа дымообразующей способности по ГОСТ 12.1.044 – Д2, группа токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044 – Т2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 382Р/198ИТР-17 от 27.09.2017, ТРПБ.RU.ИН20, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" от 04.09.2015; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2244-001-94055496-2011.
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС.RU.04ИБФ0.В5.0202 от 24.08.2017 г. до 23.08.2020 г. выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО Научно-технический центр "СТАРТ" номер аттестата аккредитации РОСС RU.31391.04ИБФ0.В05 от 17.08.2016 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.09.2017 по 28.09.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ


ПОДПИСЬ

С.А. Галайчук

инициалы, фамилия

Ю.Г. Решетникова

инициалы, фамилия